

Số: /TB-BVP

Long An, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty Bảo trì Hệ thống xử lý nước thải

Bệnh viện Phổi tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở lựa chọn công ty: “Bảo trì Hệ thống xử lý nước thải năm 2024 của Bệnh viện Phổi tỉnh Long An” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi tỉnh Long An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nơi nhận: Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi tỉnh Long An
- Số điện thoại: 02723.826335 – 0976449915 (CN. Chi)
- Địa chỉ email: tchibvc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 319 Châu Thị Kim, phường 7, tp Tân An, Long An (bản cứng)
- Nhận qua email: tchibvc@gmail.com (file mềm và file scan)
- Công ty gửi đủ cả bản cứng, file mềm và file scan về địa chỉ và email phía trên, bì thư/tiêu đề email ghi rõ: “Bảo trì Hệ thống xử lý nước thải y tế 2024”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 4 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 05 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Bảo trì Hệ thống xử lý nước thải và nội dung yêu cầu báo giá.

- Thông tắc Hệ thống đường ống công nghệ gồm đường ống hồi lưu bùn, đường ống hồi lưu nước.

- Kiểm tra vệ sinh 02 bơm đầu ra, 02 bơm đầu vào HTXLNT, bơm đầu vô (hố gom), bơm định lượng.

Trong thời gian bảo trì: Nếu gặp các lỗi như hỏng phao điện, cháy bơm thì Đơn vị thi công thực hiện thay mới phao điện điều khiển bơm; sửa chữa bơm cháy - nếu hư hỏng)

- Vệ sinh, hút bùn 02 hố ga và 2 bể tách rác về bể chứa bùn.

- Kiểm tra vệ sinh, châm dầu nhớt; Thay dây curoa (nếu hư hỏng trong quá trình bảo trì), vệ sinh lọc gió cho hệ thống máy thổi khí trong nhà điều hành của HTXLNT.

Trong thời gian bảo trì: Dây curoa, lọc gió máy thổi khí bị hư hỏng thì Đơn vị thi công thực hiện thay mới hoặc sửa chữa - nếu hư hỏng).

- Kiểm tra vệ sinh đường ống dẫn khí từ máy thổi khí vào bể Arotank, ngăn lọc sinh học Tanks xử lý.

- Vệ sinh toàn bộ ngăn chứa, ngăn lọc sinh học, ngăn hồi lưu, ngăn Arotank của Tanks xử lý (bao gồm vệ sinh vật liệu lọc).

- Căn chỉnh, điều chỉnh cửa phân chia lưu lượng phân chia đều nước thải vào Tanks xử lý.

- Bơm nước vệ sinh bùn bể điều hòa, bơm bùn về bể chứa bùn.

- Vệ sinh HT điều khiển điện, cài đặt Hệ thống; thay khởi động từ, Role nhiệt, CP, MCCP (nếu có) đảm bảo hệ thống điện điều khiển HTXLNT hoạt động. Trong thời gian bảo trì: Nếu gặp các lỗi như cháy/hỏng Role nhiệt, CP, MCCP thì Đơn vị thi công thực hiện thay mới hoặc sửa chữa - nếu hư hỏng).

- Kiểm tra nhanh các chỉ tiêu nước thải sau xử lý bao gồm (bằng bộ Kit nhanh): Amoni, Nitrat, Photphat, COD, pH để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống từ đó đưa ra biện pháp xử lý kịp thời

- Bổ sung và nuôi cấy vi sinh định kỳ:

+ Vi sinh xử lý nước thải bệnh viện, chuyên dụng cho hệ thống hợp khối Johkasou System- Kubora (Nhật Bản)

+ Khối lượng: 5kg

+ Dạng: bột ; Xuất xứ: Việt Nam

- Căn chỉnh thiết bị để vi sinh không bị trôi ra ngoài.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phổi Long An

Địa chỉ: 319 Châu Thị Kim, phường 7, tp Tân An, Long An

3. Thời gian thực hiện hợp đồng : 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tần suất kiểm tra bảo trì thiết bị 3 tháng/1 lần.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu công việc và đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng (VNĐ).

5. Các thông tin khác (nếu có): Thông báo được đăng tải trên website <http://benhvienphoilogan.vn/> và niêm yết tại bảng Thông tin của bệnh viện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Bảy